

Referat IRG w/m

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa ustala warunki techniczne dla projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutowo gmina Sępólno Krajeńskie:

1. Urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym projektować metodą bezwykopową
2. W szczególnych przypadkach lokalizowanie sieci w drodze gminnej:
 - a) przewód kanalizacji sanitarnej projektować w osi pasa ruchu (nie w osi jezdni), co umożliwi lokowanie studzienek rewizyjnych w tzw. strefie martwej;
 - b) każdą studnię kanalizacyjno – sanitarną posadzić na płycie dennej i wyposażyć – w zależności od zastosowanych rozwiązań – w pierścień/stożek/adapter odciążający – podtrzymujący jej zwieńczenie;
 - c) na obszarze zagęszczonej zabudowy mieszkaniowej w msc. Lutowo, od posesji 129 do posesji nr 67 przewidzieć wykonanie nowej nawierzchni ścieralnej na całej szerokości jezdni. Niedopuszczalne będzie wykonanie odtworzenia częściowego dla pojedynczych przyłączy na wskazanym obszarze.
 - d) na odcinkach jezdni drogi nieobramowanych krawężnikami uzupełnić zaniżone pobocza;
 - e) w miejscu prowadzenia wykopów dokonać odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi tj.:
 - zasypka z piasku,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0 - 31,5 mm grubością 20 cm.,
 - skropienie emulsją asfaltową,
 - warstwa wiążąca grubości 4 cm.,
 - skropienie emulsją asfaltową,
 - warstwa ścieralna grubości 4 cm.,
3. W przypadku lokalizowania urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej w granicach istniejącego chodnika, zjazdów, parkingów należy odtworzyć ich nawierzchnię.
4. W przypadku lokalizowania urządzeń sieci kanalizacyjnej w nieutwardzonej powierzchni gruntowej, w granicach pasa drogowego należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.
5. Urządzenia kanalizacji sanitarnej projektować na głębokości min. 120 cm, licząc od najniższego poziomu nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdu, terenu w poboczu wykluczając kolizję z istniejącym uzbrojeniem terenu.
6. Zastrzega się możliwość zmiany, na etapie uzgadniania projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej, technologii odtworzenia nawierzchni jezdni drogi publicznej kategorii gminnej.
7. Przed przystąpieniem do prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy pisemnie uzgodnić dokumentację z zarządcą drogi gminnej.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa
[Podpis]
mgr Józef Dera